



범례

1.별도의 표기가 없는 한 모든 심벌은 같다.

심벌	명칭
	발신기세트 [소화전 내장형]
	발신기세트 [단독형]
	시각경보기
	연기식 아날로그 감지기
	열식 아날로그 감지기
	알람벨브
	가스누설경보기
	전원반
	수신기 [R형]

주기사항

- 1.배관의 입상, 입하는 계통도를 참조하여 시공한다.
 2.별도의 명기가 없는 배관배선은 다음과 같다.
- 소방설비 공사중 감지기 배선
 - F — HFIX 1.5mm² x 2 (16C)
 - F // HFIX 1.5mm² x 4 (16C)
 - F // // HFIX 1.5mm² x 8 (28C)
 - PM PNL. → 전원반 배선
 - HFIX 2.5mm² x 2, E-2.5mm² (16C)

현관 옵션사항으로 종문 설치시 열식 아날로그 감지기 추가시공

[유도등 설치 범례]

	피난구 유도등 [벽부형 // 천정형]
	거실 통로 유도등 [벽부형 // 천정형]
	계단 통로 유도등
— EX —	16C(HFIX 2.5mm ² x 2)
비상전원용량	유도등 비상전원의 용량은 60분이상 유효하게 작동시킬 수 있는 것으로 한다.

게스트하우스 소방전기설비 평면도
 축척 : 1/40(A1)
 1/80(A3)